

# UNISUPER BIANCHI

## Raccordi flessibili estensibili UNI CIG 9891

Protezione esterna guaina in PP ignifuga atossica corrugata

*External sheathing: corrugated, non-toxic, flame-proof, polypropylene-made*



| M.F. F.G. codice | FILETTO | DN | L. min/max        |
|------------------|---------|----|-------------------|
| 60120            | 1/2"    | 15 | 75/130            |
| 60121            | 1/2"    | 15 | 100/200           |
| 60122            | 1/2"    | 15 | 200/400           |
| 60123            | 1/2"    | 15 | 260/480 <i>53</i> |

| M.F. F.G. codice | FILETTO | DN | L. min/max |
|------------------|---------|----|------------|
| 60200            | 3/4"    | 20 | 75/130     |
| 60201            | 3/4"    | 20 | 100/200    |
| 60202            | 3/4"    | 20 | 200/400    |
| 60203            | 3/4"    | 20 | 260/520    |

| M.F. F.G. codice | FILETTO   | DN | L. min/max |
|------------------|-----------|----|------------|
| 60204            | 1/2" 3/4" | 20 | 75/130     |
| 60205            | 1/2" 3/4" | 20 | 100/200    |
| 60206            | 1/2" 3/4" | 20 | 200/400    |
| 60207            | 1/2" 3/4" | 20 | 260/520    |



Omologato per collegamenti alla rete del gas/acqua da caldaie, scaldabagni, ecc.

**Premettiamo che i tubi flessibili in acciaio inox con rivestimento marchiati IMQ sono costruiti secondo la norma UNI CIG 9891**

***Our flexible stainless steel hoses with IMQ-marked covering are produced according to the UNI CIG 9891 standard***

Sul supplemento n.1 alla gazzetta ufficiale del 5 gennaio 2001 è stata approvata la normativa UNI CIG 9891 del 4 dicembre 2000 che prevede anche la protezione della parte ondulata esterna.

*The UNI CIG 9891 directive of December 2000, which has been approved on the Italian "Gazzetta Ufficiale", appendix n. 1, dated 5<sup>th</sup> January 2001, states that a protection is needed also on the external corrugated side.*

### UNI CIG 9891 "Rivestimento"

#### UNI CIG 9891 "Covering"

Il paragrafo 4-1-5 della norma UNI CIG 9891 prevede che il rivestimento del tubo deve essere tale da costituire una protezione del tubo contro le aggressioni dell'ambiente circostante e deve in ogni caso ricoprire la parte ondulata del tubo.

*The paragraph n. 4-1-5 of the UNI CIG 9891 directive states that the covering must protect the hose against environment attacks and it must be placed on the external corrugated side of the hose.*

Esso non deve contribuire al raggiungimento dei requisiti di resistenza meccanica, al calore e di tenuta del tubo e deve essere di materiale e di conformazione tale da non causare deterioramenti nel tempo al tubo.

*The covering must not contribute to reach the standards of mechanic resistance, heath resistance and hose seal. Its shape and material must not cause any deterioration to the hose.*